

Postup aktivace radia Wireless M-Bus u kompaktního měřiče tepla Supercal 739

Z výroby je radio měřiče deaktivováno. Aktivace je možná pomocí tlačítka na čelním panelu měřiče podle následujícího postupu.

Tiskněte tlačítko opakovaně krátce tak dlouho, až displej zobrazí

rF	OFF
----	-----

Podržte tlačítko stisknuté více jak 3 sekundy. Displej zobrazí

rF	Short. OFF
----	------------

Krátkým stiskem tlačítka můžete přepnout mezi volbou krátkého a dlouhého typu radiového telegramu.

rF	LonG. OFF
----	-----------

Tuto volbu však neprovádějte a ponechte volbu pro krátký telegram (Short).

rF	Short. OFF
----	------------

Stiskněte nyní tlačítko na více jak 3 sekundu. Tím dojde k aktivaci krátkého (Short) telegramu.

Kontrolu nastavení provedete tak, že krátkým stiskem zobrazíte na displeji volbu, která obsahuje symbol montážního klíče. Pak podržte tlačítko více jak 3 sekundy. Tím se dostanete do dalšího menu a krátkými stisky tlačítka zobrazíte aktuální nastavení radiové části.

rF	Short. ON
----	-----------

Poznámky:

- Jednou provedené nastavení nelze uživatelsky změnit na jiné. Změna je možná pouze s pomocí servisního software.
- Pokud není nastaven krátký (Short) telegram, nelze měřič odečítat pomocí odečtové sady EWM.